



Umschluss  
ggf. mit  
Multijoint  
außerhalb  
vom Schacht

Kopfloch  
2mx2m

neue Leitung  
d110 PE100RC  
RD1,25m  
Grabenbreite  
0,6m  
Grabentiefe  
1,46m. Somit  
10cm Sand

Umschluss  
mit Multijoint

Kopfloch  
2mx2m

**Distr. II  
- Oberer**

bis hier ist  
Leitung von  
unten her frei

**ENRW**  
An Ihrer Seite

Energieversorgung Rottweil  
In der Au 94  
78628 Rottweil  
Tel. 0741 / 472 - 174  
Fax. 0741 / 472 - 170

Maßstab: 1:500	Bestandsplan
Sparten:	
Datum: 22.10.2020 15:39	

1. Alle Angaben, insbesondere Maße, ohne Gewähr / 2. Die bei Planansicht gemachten Angaben (z.B. Merkblatt) beachten, sowie DIN 1998 III  
3. Beginn der Aufgrabung anzeigen und Ortseinsätze vorarbeiten zur Klärung ob besondere Maßnahmen zur Öffentlichkeits- und Verkehrssicherheit erforderlich sind (UVV 209 5, DIN 18300, 3.1)